

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस आगरा परिक्षेत्र आगरा।  
 पत्र संख्या: 2014/5869/एचटीएस/हाथरस/59/डीडी/16 दिनांक: जनवरी 13, 2015  
 सेवा मे,

प्रबन्धक / स्वामी,  
 एम०जे० पब्लिक स्कूल,  
 गॉव मडनई तहसील सादाबाद  
 जनपद हाथरस।

**विषय:** खसरा संख्या: 837 गॉव मडनई तहसील सादाबाद जनपद हाथरस पर श्री गंगादेवी एजूकेशन सोसाइटी एजूकेशन द्वारा प्रस्तावित एम जे० पब्लिक स्कूल भवन हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: शून्य  
 महोदय,

दिनांक: 24.12.2015

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित भवन को प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक संस्तुति आख्या दिनांक: 12.01.2015 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़ की परिशीलन संस्तुति आख्या दिनांक: 12.01.2015 का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:-

#### 1- भवन की संरचना:-

- 1- कुल भूखण्ड ऐरिया—3240.00 वर्ग मीटर।
- 2- प्रस्तावित ग्राउण्ड फलोर बिल्ट ऐरिया—1091.70 वर्ग मीटर।
- 3- प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड ऐरिया—1091.71 वर्ग मीटर।
- 4- प्रस्तावित भवन की ऊँचाई—7.10 मीटर।
- 2- भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की शैक्षणिक भवन 'बी-1' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

#### 3- ढाँचागत व्यवस्थाएँ:-

- 1- पहुँच मार्ग—भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12.00 मीटर रोड की चौड़ाई प्रस्तावित है।
  - 2- प्रवेश द्वारः—प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई 06.10 मीटर जो मानक के अनुसार प्रस्तावित है।
  - 3- सैटबेक—प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-
- अ— अग्रभाग— 6.10 मीटर।  
 ब— पृष्ठ भाग— 6.10 मीटर।  
 स— पार्श्व—प्रथम— 06.10 मीटर।  
 द— पार्श्व—द्वितीय—9.16 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार है। सैटबेक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मात्र नहीं होगा।

- 4- निकास मार्ग— प्रश्नगत भवन में 02 स्टेयरकेस जिसमें प्रत्येक की चौड़ाई—1.52 मीटर मानचित्रों के अनुसार प्राविधानित है। जिनकी फलोर से समस्त स्थानों से देवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:**— नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

- 1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) :— प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार प्राविधानित किया गया है जो मानकों के अनुरूप है।
- 2- पी०ए० सिस्टमः— पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में मानक के अनुसार प्राविधानित है।

कमश: पैज 02 पर .....

*Manager  
M. J. Public School  
Madnai, Sadabat (Hathras)*

12/01/15

अतः उपरोक्तानुसार खसरा संख्या: 837 गॉव मडनई तहसील सादाबाद जनपद हाथरस पर श्री गंगा देवी एजूकेशन सोसाइटी एजूकेशन द्वारा प्रस्तावित एम जे० पब्लिक स्कूल भवन हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

कुल वर्क।

*[Signature]*  
11/15  
(अजय कुमार गुप्ता)

उपनिदेशक, फायर सर्विस,  
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- 2— मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़।
- 3— अग्निशमन अधिकारी, हाथरस।
- 4— जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस।

*[Signature]*

Manager

M. J. Public School  
Madnai, Sadabad (Hathras)