

Schadstoffkataster (Probenliste)



Projektnummer: 2022-3208
 Baumaßnahme: Brandschaden lost place Habischried
 Probenahmedatum: 11.01.2023
 Beprobung durch: Martin Stierstorfer, B.Eng.

■ nicht belastet
■ belastet (entsorgungsrelevant)
■ gefährlich belastet

Nummer	Probenbezeichnung	Lage (Stockwerk, innen, außen etc.)	Material (Beton, Estrich, Holz etc.)	Dicke [cm]	Analyse	Analysen- ergebnisse	Spezielle Vorgaben bei Rückbau/Sanierung
1	Abstandshalter 1	siehe Lageplan	Asbestzement, grau	1	Asbest 1%	Asbest nachgewiesen 5 - 20 %	TRGS 519
4	Abstandshalter 2	siehe Lageplan	Asbestzement, grau	1	Asbest 1%	Asbest nachgewiesen 1 - 5 %	TRGS 519
10	Spachtelmasse Wand 1	siehe Lageplan	Spachtelmasse, grau	ca. 0,02	Asbest 0,001%	Asbest nicht nachgewiesen	
11	Spachtelmasse Wand 2	siehe Lageplan	Spachtelmasse, grau	ca. 0,02	Asbest 0,001%	Asbest nachgewiesen	TRGS 519
12	Platte Wand 1	siehe Lageplan	Faserplatte, braune Holzfaser, Gibs gelblich	ca. 1,5	Asbest 0,1%	Asbest nicht nachgewiesen	
2	Dichtungsbahn 1	siehe Lageplan	Dichtungsbahn, schwarz	ca. 0,02	Asbest 0,001%, PAK (EPA)	Asbest nicht nachgewiesen PAK 1,9 mg/kg	
5	Dichtungsbahn 2	siehe Lageplan	Dichtungsbahn, schwarz	ca. 0,02	Asbest 0,001%	Asbest nicht nachgewiesen	
6	Dichtungsbahn geschmolzen 3	siehe Lageplan	Dichtungsbahn, schwarz, geschmolzen, Verbrennungsrückstand	-	Asbest 0,001%, PAK (EPA)	Asbest nachgewiesen PAK 29 mg/kg	TRGS 519
7	Dichtungsbahn geschmolzen 4	siehe Lageplan	Dichtungsbahn, schwarz, geschmolzen, Verbrennungsrückstand	-	Asbest 0,001%, PAK (EPA)	Asbest nicht nachgewiesen PAK 3,4 mg/kg	
9	Dichtungsbahn geschmolzen 5	siehe Lageplan	Dichtungsbahn, schwarz, geschmolzen, Verbrennungsrückstand	-	Asbest 0,001%, PAK (EPA)	Asbest nicht nachgewiesen PAK 39 mg/kg	
3	Fugenmasse 1	siehe Lageplan	Fugenmasse, zähelastisch, grau	2	PCB (7)	PCB (7): 181 mg/kg PCB (ges): 757 mg/kg	TRGS 524
8	Fugenmasse 2	siehe Lageplan	Fugenmasse, zähelastisch, grau	2	PCB (7)	PCB (7): 5,1 mg/kg PCB(ges): n.n.	
13	Fugenmasse 3	siehe Lageplan	Fugenmasse, zähelastisch, grau	2	PCB (7)	n.n.	